



Kläranlagen - Abwasserentsorgung

Kläranlage Pritzerbe

Auftraggeber: Amt Beetzsee

Beschreibung: Neubau Schlamm Speicher und Fäkalspeicher

- Schlamm Speicher, Volumen: 600 m³ mit GfK-Abdeckung
- Zentralspeicher, Volumen: 300 m³
- technologische Ausrüstung: Rührwerke, Pumpen
- Verrohrung in Edelstahl 1.4571, DN 80 - 200

Jahr: 2008